



ANALÜÜSIAKT PA18000663 - Joogivesi

Tellijä: Saarde Kommunaal OÜ
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
Saarde vald
Pärnu maakond

Proovivõtjad: Andre, Rein, Saarde Kommunaal OÜ, atest.nr. 646
Proovivõtuaeg: 08.05.2018 12:00
Laborisse tulek: 08.05.2018 15:15
Analüüsi lõpp: 11.05.2018 09:44
Proovivõtukoja valdaja: Saarde Kommunaal OÜ
Proovivõtukoht: Jaamaküla, veevärgivesi
Proovi märgistus: 5295, 35-MV

| Näitaja | Katsemeetod | Tulemus | Ühik | Piirsaldus |
|---|-----------------------------|---------|----------------|------------|
| Ammoonium (NH ₄ ⁺) | SFS 3032 | 0,016 | mg/l | 0,5 |
| Elektrijuhtivus | EVS-EN 27888 | 552 | µS/cm | 2500 |
| Hägusus | EVS-EN ISO 7027 | < 0,5 | NTU | |
| Lõhnaläve indeks | EVS-EN 1622 | 1 | | |
| Maitaseläve indeks | EVS-EN 1622 | 1 | | |
| pH | ISO 10523 | 7,8 | | 6,5-9,5 |
| Värvus | EVS-EN ISO 7887, osa C * | < 2 | mg/l Pt | |
| Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-1 | 0 | PMÜ / 100ml | 0 |
| Escherichia coli | EVS-EN ISO 9308-1 | 0 | PMÜ / 100ml | 0 |

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

Kinnitas: spetsialist Anne Kerstna

15.05.2018