



ANALÜÜSIAKT PA18000736 - Joogivesi

Tellijä: Saarde Kommunaal OÜ
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
Saarde vald
Pärnu maakond

Proovivõtjad: Andre, Rein, Saarde Kommunaal OÜ, atest.nr. 646
Proovivõtuaeg: 16.05.2018 11:30
Laborisse tulek: 16.05.2018 15:45
Analüüsi lõpp: 18.05.2018 15:56
Proovivõtukohta valdaja: Saarde Kommunaal OÜ
Proovivõtukoht: Kalita kortermaja, veevärgivesi
Proovi märgistus: 5327, 116-MV

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH ₄ ⁺)	SFS 3032	0,14	mg/l	0,5
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	459	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027	6,9	NTU	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
pH	ISO 10523	8,0		6,5-9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C *	5,2	mg/l Pt	
Üldraud (Fe _{üld})	SFS 3028	0,89	mg/l	0,2
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-1	12	PMÜ / 100ml	0

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

Kinnitas: osakonna juhataja Liina Grauberg

22.05.2018

ANALÜÜSIAKT PA18000736 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-1	0	PMÜ / 100ml	0

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

Kinnitas: osakonna juhataja Liina Grauberg



22.05.2018