



## ANALÜÜSIAKT PA24003672 - Heitvesi

**Tellija:** SAARDE KOMMUNAAL OÜ  
Nõmme tn 22  
86304 Kilingi-Nõmme  
Saarde vald  
Pärnu maakond

**Proovivõtjad:** Kukk, Margus, SAARDE KOMMUNAAL OÜ, atest.nr. 1857/20

**Proovivõtu-aeg:** 21.10.2024 11:00

**Laborisse tulek:** 21.10.2024 14:30

**Analüüsi lõpp:** 30.10.2024 09:56

**Proovivõtukohta valdaja:** SAARDE KOMMUNAAL OÜ

**Proovivõtukoht:** Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, PM701, Kilingi-Nõmme linna puhasti, väljalask

**Proovi märgistus:** Y3227

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT <sub>7</sub> )	ISO 5815-1	3,6	mgO <sub>2</sub> /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	4,3	mg/l
Keemiline dikromaatne hapnikutarve (KHT <sub>Cr</sub> )	STJ nr 50B	31	mg/l
pH	ISO 10523	7,5	
Üldfosfor (P <sub>üld</sub> )	EVS-EN ISO 6878, sec 7	0,19	mg/l
Üldlämmastik (N <sub>üld</sub> ) Kjeldahl <sub>mod</sub>	SFS 5505	12	mg/l

**Kinnitas:** osakonna juhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

30.10.2024