OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Pärnu osakond
Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066
Marja 4d, 10617 Tallinn | Savi tn 7, Pärnu 80040
Tel/faks 443 4210 | parnu@klab.ee | www.klab.ee

ANALÜÜSIAKT PA26002037 - Joogivesi

Tellija: **SAARDE KOMMUNAAL OÜ**
Nõmme tn 22
86304 Kilingi-Nõmme
Saarde vald
Pärnu maakond

Proovivõtjad: Sakala, Kaie, SAARDE KOMMUNAAL OÜ, atest.nr. 1804/20
Proovivõtuaeg: 10.06.2026 12:00
Laborisse tulek: 10.06.2026 15:00
Analüüsi lõpp: 16.06.2026 11:24
Proovivõtukoha valdaja: SAARDE KOMMUNAAL OÜ
Proovivõtukoht: Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Surju kauplus
Proovi märgistus: Y1243, MV101

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus (20°C)	EVS-EN 27888	500	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	0,70	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitseläve indeks	EVS-EN 1622	1	TFN	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg 16.06.2026
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.

ANALÜÜSIAKT PA26002037 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
pH	ISO 10523	7,9		6,5-9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	2,1	mg/l Pt	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Üldraud ($Fe_{üld}$)	SFS 3028	< 20	µg/l	200
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	0	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg 16.06.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.